

緊急事態管理手順書

実施責任者	施設課長		
制定年月日	2008/11/4	改訂年月日	2021/4/12

特定された 事故・緊急事態名	地下重油タンクの漏洩	承認者 <small>施設管理委員会委員長</small>	作成者 実施責任者
		印鑑不要	印鑑不要
		2021/4/12	2021/4/12

廃棄 年 月 日

【未然防止策】

- 漏油センサー設置

【応急処置・緩和処置】

- 重油抜き取り

【連絡先等】

- 室蘭市(0143-22-1111)
- 室蘭市消防本部(0143-41-4040)
- 室蘭漁業協同組合(0143-24-3331)
- 専門業者(北海道エア・ウォーター(株) 0143-55-8270 前回定期検査実施)

【教育訓練・テストの内容・頻度・対象者責任者】

- 重油地下タンク定期漏洩検査 1回/3年