

### 緊急事態管理手順書

実施責任者	施設課長		
制定年月日		改訂年月日	
廃棄 年 月 日			
特定された  事故・緊急事態名	排水の水質基準超過	承認者 <small>施設管理委員会委員長</small> 印鑑不要 2021/4/12	作成者 実施責任者 印鑑不要 2021/4/12
<b>【未然防止策】</b> ・毎月1回、業務委託分析業者が構内各所の排水溝から採水し水質検査を行う。			
<b>【応急処置・緩和処置】</b> ・基準値超過の場合は速やかに室蘭市水道部下水道施設課に連絡し、今後の対応については室蘭市水道部下水道施設課の指示による。 ・基準値超過の建物について採水日時・超過項目などを学内通知し、追跡調査を行う。			
<b>【連絡先等】</b> ・室蘭市公営企業管理者(室蘭市水道部下水道施設課)(0143-46-1311)			
<b>【教育訓練・テストの内容・頻度・対象者責任者】</b> ・下水道法で法規制のある水質検査 1回/月			