

緊急事態管理手順書

実施責任者	施設課長		
制定年月日	2008/11/4	改訂年月日	2021/4/12

廃棄 年 月 日

特定された 事故・緊急事態名	高圧ボンベ庫の火災等による二次被害	承認者	作成者
		施設管理委員会委員長	実施責任者
		印鑑不要	印鑑不要
		2021/4/12	2021/4/12

【未然防止策】

- 単独建物とし、既製品ボンベ庫又は構造がコンクリートブロック造のものとする。
建物内にボンベ庫を設置する場合は、6面鉄筋コンクリート構造とする。
- 不要な可燃物の排除

【応急処置・緩和処置】

- 自衛消防隊による初期消火

【連絡先等】

- 守衛室
(内線5067)
(外線0143－46－5067)
「災害・事故等緊急連絡体制」による

【教育訓練・テストの内容・頻度・対象者責任者】

教育訓練：防火訓練
頻度：年1回
対象者：訓練対象建物の教職員・学生