

質 疑 応 答 書

工事名：室蘭工業大学中央広場上屋新営電気設備工事

室蘭工業大学施設課				
課 長	副 課 長	副 課 長	係 長	担 当 者
				

工事名：室蘭工業大学中央広場上屋新営電気設備工事

質 疑 応 答 書

令和4年9月27日

質疑番号	図面No.	質 疑 事 項	応 答 事 項
1	E-02	X1通りよりEM-CET200SQが外部に貫通し配線するように記載されておりますが、外部の配線ルートや配線方法が記載されておきませんので、ご教授願います。	EM-CET200SQ及び機械はつりは将来工事のため、今回工事で配線及び機械はつりは行いません。