

工事名：室蘭工業大学基幹整備（Q棟他空調設備）工事

質 問 回 答 書

令和7年8月20日

質問番号	図面No.	質 問 事 項	回 答 事 項
1	M-03 M-04 M-21	空冷パッケージエアコン室内機で、冷房能力2.2kW 暖房能力5.0kW等能力の不一致がありますが、この 場合どちらの能力で選定するのが良いでしょうか。 ご指示願います。	冷房能力で選定願います。
2	M-03 M-04 M-21	上記の質疑により、暖房能力を優先とした場合 室外機の能力が足りなくなると思いますが、 機器の能力を上げてよいのでしょうか。 ご指示願います。	冷房能力を優先とするので、室外機の能力は上げなくてよろしいです。