

工事名：室蘭工業大学基幹整備(A棟2等空調電源設備)工事

質 問 回 答 書

令和8年8月25日

質問番号	図面No.	質 問 事 項	回 答 事 項
1	13/E-1	単線結線図 LBS・LGRの警報出力、各変圧器の電流・電圧の計測出力についての配線図がございません。また、現況の中央監視盤についての情報が記載されている図面がございません。 各警報出力、計測出力の、接続先及び中央監視盤メーカーとの打ち合わせ状況についてご教授ください。	各出力の接続先は電気室内にある中央監視リモートステーション盤となりますが、中央監視設備のメーカーより現状の設備だと改造ができない旨の回答がありましたので、中央監視装置の設定は行わず、将来用に各出力用の接点の用意まででお願いします。